

SENTRON Koruma Cihazları

3WA Açık Tip Şalterleri

YENİ

Genel bilgilendirme

- Nominal işletme kısa devre açma kapasitesi $I_{cs}=I_{cu}$
- Nominal işletme gerilimi AC 690 V (Seçime bağlı 1000 V)
- Sabit ve çekmeceli tipte 3 ve 4 kutuplu olarak
- Nominal işletme akımı 630 - 6300 A
- 3 Boy ile 5 tip kısa devre açma kapasitesinde (55, 66, 80, 100 ve 150 kA)
- 440 V AC'de 1600 A'e kadar 400 mm yapı genişliğinde
- 55° C'ye kadar nominal akım ile yüklenebilme imkanı
- ETU300 ve ETU600 detayları için bkz. sayfa 96

Standart aksesuarlar

- Ana kontak aşınma göstergesi
- Kapamaya hazır gösterge ve kontağı
- Trip ihbar kontağı
- Yay kuruldu kontağı
- 4. kutup için dahili akım trafosu
- Çekmeceli şalter için shutter
- 2NO + 2NC kontak standart



3WA sabit tip şalter

Boy	Maksimum Nominal Akım In max (A)	Nominal Akım In (A)	kA $I_{cs}=I_{cu}$	3 kutuplu açık tip güç şalteri ²⁾ Sipariş No	Birim Fiyatı TL
Sabit montajlı tip 3 kutuplu şalterler (55 ve 66 kA, ETU300 Trip üniteli fiyat)					
I	630	630	55	3WA1106-2AB02-0AA0	191.161,00
I	800	800	55	3WA1108-2AB02-0AA0	195.472,00
I	1000	1000	55	3WA1110-2AB02-0AA0	203.895,00
I	1250	1250	55	3WA1112-2AB02-0AA0	246.755,00
I	1600	1600	55	3WA1116-2AB02-0AA0	324.229,00
I	2000	2000	55	3WA1120-2AB02-0AA0	350.551,00
I	2500	2500	55	3WA1125-2AB02-0AA0	434.683,00
I	630	630	66	3WA1106-3AB02-0AA0	202.645,00
I	800	800	66	3WA1108-3AB02-0AA0	203.504,00
I	1000	1000	66	3WA1110-3AB02-0AA0	210.652,00
I	1250	1250	66	3WA1112-3AB02-0AA0	257.242,00
I	1600	1600	66	3WA1116-3AB02-0AA0	340.250,00
I	2000	2000	66	3WA1120-3AB02-0AA0	376.601,00
I	2500	2500	66	3WA1125-3AB02-0AA0	440.623,00
II	2500	2500	66	3WA1225-3AB02-0AA0	448.179,00
II	3200	3200	66	3WA1232-3AB02-0AA0	505.762,00
II	4000	4000	66	3WA1240-3AB02-0AA0	625.022,00

YENİ



3WA çekmeceli tip şalter

Çekmeceli tip 3 kutuplu şalterler (55 ve 66 kA, ETU300 üniteli fiyat)					
I	630	630	55	3WA1106-2AB32-0AA0	234.751,00
I	800	800	55	3WA1108-2AB32-0AA0	243.557,00
I	1000	1000	55	3WA1110-2AB32-0AA0	253.044,00
I	1250	1250	55	3WA1112-2AB32-0AA0	293.509,00
I	1600	1600	55	3WA1116-2AB32-0AA0	403.434,00
I	2000	2000	55	3WA1120-2AB32-0AA0	432.954,00
I	630	630	66	3WA1106-3AB32-0AA0	250.297,00
I	800	800	66	3WA1108-3AB32-0AA0	259.993,00
I	1000	1000	66	3WA1110-3AB32-0AA0	266.080,00
I	1250	1250	66	3WA1112-3AB32-0AA0	312.849,00
I	1600	1600	66	3WA1116-3AB32-0AA0	423.435,00
I	2000	2000	66	3WA1120-3AB32-0AA0	456.735,00
II	2500	2500	66	3WA1225-3AB32-0AA0	560.266,00
II	3200	3200	66	3WA1232-3AB32-0AA0	606.919,00
II	4000	4000	66	3WA1240-3AB32-0AA0	770.509,00

YENİ

Diğer Elektronik aşırı akım açtırıcı üniteleri tipleri (ETU) için fiyat farkları

Sipariş No	İlaveleri	İlave Fiyatı
Toprak kaçağı korumasız tip		
ETU300 : LSI Koruma fonksiyonlu	AB	0,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, Akım ölçümü	AE	15.862,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, Akım ölçümü, ready4COM ⁴⁾	CE	29.609,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, PMF-I enerji verimliliği ⁴⁾	LE	36.218,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, PMF-II enerji izleme ⁴⁾	ME	58.420,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, PMF-III ileri seviye enerji izleme ⁴⁾	NE	92.785,00
Toprak kaçağı korumalı tip		
ETU300 : LSIG Koruma fonksiyonlu	AC	23.793,00
ETU600 : LSIG Koruma fonksiyonlu, Akım ölçümü	AF	39.654,00
ETU600 : LSIG Koruma fonksiyonlu, Akım ölçümü, ready4COM ⁴⁾	CF	53.398,00
ETU600 : LSIG Koruma fonksiyonlu, PMF-I enerji verimliliği ⁴⁾	LF	60.007,00
ETU600 : LSIG Koruma fonksiyonlu, PMF-II enerji izleme ⁴⁾	MF	82.211,00
ETU600 : LSIG Koruma fonksiyonlu, PMF-III ileri seviye enerji izleme ⁴⁾	NF	116.573,00

Dip Notlar:

1) Nominal akım, nominal akım modülü tarafından belirlenmektedir. Standart olarak birlikte verilen modül maksimum nominal akıma tekabül etmektedir. Daha küçük nominal akım modülü kullanılmak istenirse sayfa 101'den seçiniz.

2) Gerilim bağlantısı üstten olacak şekildedir. Gerilim bağlantısı alttan olan seçim için Bkz. sayfa 90

3) Şalterin haberleşmeli olması için; haberleşme modülü ayrıca eklenmelidir. Bkz. sayfa 98

150 kA kesme kapasiteleri için satış temsilcilerimize danışabilirsiniz.

Standart sipariş numarası ilavesi (aksesuar montajlı sipariş numarası ilaveleri için lütfen 97. sayfaya bakınız.)